



Nr	Nazwa pomieszczenia
1	Klatka schodowa
2	Korytarz
3	Klatka schodowa
4	Klatka schodowa
5	Kuchnia pomocnicza
6	Pokój
7	Łazienka
8	Pokój
9	Pokój
10	Pom. porządkowe
11	Pokój
12	Łazienka
13	Pokój
14	Pom. socjalne
15	Punkt pielęgnacji
16	Magazyn
17	Brudzik
18	WC

- A** Oprawa świetłówkowa TCW 215 2x18W, IP44
Producent PHILIPS
- B** Oprawa świetłówkowa TCW 215 2x36W, IP44
Producent PHILIPS
- C** Oprawa świetłówkowa rastrowa TBS569 4xTL5-14W
Producent PHILIPS
- C1** Oprawa świetłówkowa z kloszem mlecznym TBS569 4xTL5-14W
Producent PHILIPS
- D** Oprawa awaryjna oświetlenia kierunkowego OA 8/11 Aw
Producent PHILIPS
- E** Oprawa świetłówkowa GONDOLA 2x18W, IP65
Producent PHILIPS
- E1** Oprawa świetłówkowa GONDOLA 2x26W, IP65
Producent PHILIPS
- F** Oprawa łazienkowa do oświetlenia luster typu BK 1x18W T8
Producent THORN
- Aw** Oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego EL3

LEGENDA

- o łącznik jednobiegunowy
- o łącznik świecznikowy
- o łącznik schodowy
- o łącznik krzyżowy

UWAGI

- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu YDY w tynku i w korytkach kablowych
- Wysokość instalowania łączników inst. – 1,5m od podłogi
- W pomieszczeniach WC stosować osprzęt szczelny

Nazwa obiektu BUDYNEK PRZYZCHODNI REJONOWEJ Nr 42		Adres inwestycji ul. Legionów 104, 26-110 Skarżysko-Kamienna	
Treść INSTALACJA OŚWIETLENIDWA I-PIĘTRA		Skala -	Nr rysunku 7
	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW DOLATOWSKI	KI-54/98	12.2013r.
Asystent projektanta	mgr inż. JAROSŁAW NIZIOLEK		12.2013r.
Sprawdzący	mgr inż. BERNARD TUREK	SWK/0112/PWOE/05	