

Znak sprawy DDOM9.2.3/15/09/2020

Skarżysko-Kamienna 28.09.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku Kamiennej” prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W związku z chęcią udziału w przetargu na „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku Kamiennej” proszę o wyjaśnienie treści SIWZ oraz Projektu.

1. Pokrycie dachowe oraz konstrukcja dachu- w przedmiarach podano pokrycie styropapą gr.20 cm w zamian za pokrycie wełną mineralną pokrytą papą termozgrzewalną na konstrukcji drewnianej i płycie OSB?

Odpowiedź:

Ad. 1 Pokrycie dachu styropapą - zgodnie z przedmiarami.

2. W przedmiarze ujęto na podłogach płytki ceramiczne natomiast w projekcie widnieje posadzka żywiczna

Odpowiedź:2.

Ad. 2 Na podłogach płytki ceramiczne - zgodnie z przedmiarami.

3.Elewacja- w projekcie na elewacji do wysokości 1,20m są płytki klinkierowe - brak w przedmiarach

Odpowiedź:

Ad. 3 W miejscu płytek wyprawa tynkarska akrylowa - zgodnie z przedmiarami.



4. Balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych- brak w przedmiarach

Odpowiedź:

Ad. 4 Nie będzie wykonywana balustrada przy pochylni, nie jest wymagana do różnicy poziomu 50 cm, jeśli w naturze wyjdzie większa różnica należy zniwelować ukształtowaniem terenu.


DYREKTOR
SPZOZ "PRZYCHODNIE MIEJSKIE"
Dorota Sorbian