

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzićrównież te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek watpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownie projektową.
10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

LEGENDA:

- Projektowana instalacja CO - zasilanie
- Projektowana instalacja CO - powrót

18x1.2 - Projektowana średnica przewodów instalacji CO

21K/500 500mm - Typ i wielkość grzejnika

030 +16 °C Φwym: 336W - Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepło

- Projektowany grzejnik

P5 - Projektowany pion instalacji CO

Usługi projektowe	FUTURE	
Rodzaj inwestycji Adres	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa 21, dz nr ew.37/2	Skala 1:100 Nr str.
Inwestor Adres	Gmina Skarzysko-Kamienna, ul.Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna	Data V.2017
Przedmiot rysunku	Rzut piętra II - instalacja CO	Nr rys. 4
Projektant	mgr inż. Ewelina Chłąd upr. bud. SLK/6257/PWBS/16	Podpis: