






Nr	Nazwa pomieszczenia
1*	Kuchnia szatownia
2*	Korytarz
3*	Kuchnia szatownia
4*	Kuchnia szatownia
5*	Kuchnia pomocnicza
6*	Pokoj
7*	Łazienka
8*	Pokoj
9*	Pokoje terapii i rehab.
10*	Pom. porządkowe
11*	
12*	Łazienka
13*	Pom. socjalne
14*	Pom. socjalne
15*	Punkt pielęgniarski
16*	Magazyn
17*	Budzik
18*	WC

LEGENDA

-  Centrala sterująca systemem oddymiania RZN
-  Optyczna czujka dymu
-  Alarmowy przycisk oddymiania RT
-  Urządzenie alarmowe
-  Naped urządzeń oddymiających

UWAGI

1. Instalacje peti czujek dymu wykonac przewodem YnTKSY 2x2x0,8mm² w peszlu pod tynkiem
2. Przyciski oddymiajace polaczyc z centrala przewodem HTKSH 3x2x0,8mm² w peszlu pod tynkiem
3. Napędy urzadzén oddymiajacych polaczyc z centrala przewodem HDGs 3x1,5mm² w peszlu pod tynkiem

Nazwa obiektu BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ Nr 42		Adres inwestycji ul. Legionów 104, 26-110 Skarżysko-Kamienna	
Treść		Skala	Nr rysunku
INSTALACJA ODDYMIANIA		–	10
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW DOLATOWSKI	KI-54/98	12.2013r.
Asystent projektanta	mgr inż. JAROSŁAW NIZIOLEK		12.2013r.
Sprawdzający	mgr inż. BERNARD TUREK	SWK/0112/PWOE/05	
			Podpis