



LEGENDA

- A

Oprawa świetłówkowa TCW 215 2x18W, IP44
Producent PHILIPS

⬡

Łącznik jednobiegunowy
- B

Oprawa świetłówkowa TCW 215 2x36W, IP44
Producent PHILIPS

⬡

Łącznik świecznikowy
- C

Oprawa świetłówkowa rastrowa TBS569 4xTL5-14W
Producent PHILIPS

⬡

Łącznik schodowy
- C1

Oprawa świetłówkowa z kloszem mlecznym TBS569 4xTL5-14W
Producent PHILIPS

⬡

Łącznik krzyżowy
- D

Oprawa awaryjna oświetlenia kierunkowego OA 8/11 Aw
Producent PHILIPS

⬡
- E

Oprawa świetłówkowa GONDOLA 2x18W, IP65
Producent PHILIPS

⬡
- E1

Oprawa świetłówkowa GONDOLA 2x26W, IP65
Producent PHILIPS

⬡
- F

Oprawa łazienkowa do oświetlenia luster typu BK 1x18W T8
Producent THORN

⬡
- Aw

Oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego EL3

⬡
1.

Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym
typu YDY w tynku i w korytkach kablowych
2.

Wysokość instalowania łączników inst. – 1,5m od podłogi
3.

W pomieszczeniach WC stosować osprzęt szczelny
- UWAGI

Nazwa obiektu BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ Nr 42		Adres inwestycji ul. Legionów 104, 26-110 Skarżysko-Kamienna	
Treść INSTALACJA OŚWIETLENIOWA II-Piętra		Skala -	Nr rysunku 8
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW DOLATOWSKI	KI-54/98	12.2013r.
Asystent projektanta	mgr inż. JAROSŁAW NIZIOLEK		12.2013r.
Sprawozdający	mgr inż. BERNARD TUREK	SWK/0112/PWOE/05	