ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ZIEMI



KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU ZABEZPIECZENIA

1. *Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia*
2. *Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla - ręcznie odkopać kabel*
3. *Założyć przepust i uszczelnić go pakułami oraz Olkitem - należy stosować przepusty dwudzielne typu AROT lub rury PVC/PP gru bościenne ze szwem bocznym*
4. *Wykonać docelowy wykop*
5. *W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wypory drewniane*
6. *Zgłosić w Rejonie Energetycznym zabezpieczenie do odbioru*
7. *Przy zasypywaniu wykopu na przepuście ułożyć folię PE odpowiedniego koloru*

UWAGI !!!

- *Roboty powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka*
- *W przypadku gdy roboty będą prowadzone przez okres kilku dni, każdego dnia przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w Rejonie Enrgetycznym potwierdzenie odłączenia kabla*

Inwestor/ Zamawiający:	**Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna** ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna tel. (+41) 22 252 01 00 fax (+41) 22 252 02 00
Wykonawca:	**VEGMAR JAKUB KRAWCZYK** ul. Dembego12 lok. 14 02-796 Warszawa tel./fax (+48) 22 435 68 24 / 435 68 25 tel. kom. (+48) 602 139 935
Nazwa zadania:	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej

Funkcja, imię, nazwisko, nr upr. bud.	Specjalność:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Urszula Stankiewicz WAM/0034/POOS/17	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	U. Stankiewicz
Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Gryc PDL/0139/PBS/16	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	S. Gryc
Opracowujący: mgr inż. Jerzy Kulik		

Branża: Sanitarna	Obiekt: Sieć gazowa
Faza opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy	Data: 01.2019
Tytuł rysunku: Schemat zabezpieczenia kabli	

Skala:	Nr projektu:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:20	265-PBW-01	GA-05	1/1

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.