



Nr	Nazwa pomieszczenia
1'	Klatka schodowa
2'	Klatka schodowa
3'	Korytarz
4'	Klatka schodowa
5'	Klatka schodowa
6'	Wiatrołap

- | | |
|----|--|
| A | Oprawa świetłówkowa TCW 215 2x18W, IP44
Producent PHILIPS |
| B | Oprawa świetłówkowa TCW 215 2x36W, IP44
Producent PHILIPS |
| C | Oprawa świetłówkowa rastrowa TBS569 4xTL5-14W
Producent PHILIPS |
| C1 | Oprawa świetłówkowa z kloszem mlecznym TBS569 4xTL5-14W
Producent PHILIPS |
| D | Oprawa awaryjna oświetlenia kierunkowego OA 8/11 Aw
Producent PHILIPS |
| E | Oprawa świetłówkowa GONDOLA 2x18W, IP65
Producent PHILIPS |
| E1 | Oprawa świetłówkowa GONDOLA 2x26W, IP65
Producent PHILIPS |
| F | Oprawa łazienkowa do oświetlenia luster typu BK 1x18W T8
Producent THORN |
| Aw | Oprawa z modulem oświetlenia awaryjnego EL3 |

LEGENDA

- | | | |
|---|---------|----------------|
| ♂ | Łącznik | jednobiegunowy |
| ⚧ | Łącznik | świecznikowy |
| ⚧ | Łącznik | schodowy |
| ⚧ | Łącznik | krzyżowy |

UWAGI

1. instalacje elektryczne wykonane przewodem kabelkowym typu YDY w tynku i w korytkach kablowych
2. Wysokość instalowania łączników inst. – 1,5m od podłogi
3. w pomieszczeniach WC stosować osprzęt szczeliny

Nazwa obiektu BUDYNEK PRZYPHODNI REJONOWEJ Nr 42		Adres inwestycji ul. Legionów 104, 26-110 Skarżysko-Kamienna	
Tytuł INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTERU		Skala -	Nr. rysunku 6
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW DOLATOWSKI	KI-54/98	12.2013r.
Asystent projektanta	mgr inż. JAROSŁAW NIZIOLEK		12.2013r.
Sprawdzący	mgr inż. BERNARD TUREK	SMK/0112/PWOE/05	