



LEGENDA

ZK-1+ZL-3 Złącze kablowo-pomiarowe

TR-G Tablica rozdzielcza główna

⊥ Gniazdo 230V, 16A, p/t

⊥ Gniazdo 230V, 16A, p/t hermetyczne

⊥-faz Gniazdo 400V, 16A, n/t z wyłącznikiem

UWAGI

- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu YDY w tynku i w korytkach kablowych
- Wysokość instalowania łączników inst. – 1,5m od podłogi
- W pomieszczeniach WC stosować osprzęt szczelny

Nr	Nazwa pomieszczenia
1 ^o	Klatka schodowa
2 ^o	Korytarz
3 ^o	Klatka schodowa
4 ^o	Klatka schodowa
5 ^o	Kuchnia pomocnicza
6 ^o	Pokój
7 ^o	Łazienka
8 ^o	Pokój
9 ^o	Pokój terapii i rehab.
10 ^o	Pom. porządkowe
11 ^o	Pokój
12 ^o	Łazienka
13 ^o	Pokój
14 ^o	Pom. socjalne
15 ^o	Punkt pielęgnarski
16 ^o	Mogaznynek
17 ^o	Budzik
18 ^o	WC

Nazwa obiektu BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ Nr 42		Adres inwestycji ul. Legionów 104, 26-110 Skarżysko-Kamienna	
Treść INSTALACJA Gniazd wtyczkowych I-piętra		Skala -	Nr rysunku 4
	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW DOLATOWSKI	KI-54/98	12.2013r.
Asystent projektanta	mgr inż. JAROSŁAW NIZIOLEK		12.2013r.
Sprawdzający	mgr inż. BERNARD TUREK	SWK/0112/PWOE/05	