



| | |
|----|---------------------|
| Nr | Nazwa pomieszczenia |
| 1 | Klatka schodowa |
| 2 | Pom. gospodarcze |
| 3 | Korytarz |
| 4 | Pom. piętro |
| 5 | Pom. gospodarcze |
| 6 | Kotłownia |
| 7 | Łazienka |
| 8 | Pom. na węgla |
| 9 | Korytarz |
| 10 | Piwnica VIII |
| 11 | Piwnica VII |
| 12 | Piwnica VI |
| 13 | Piwnica V |
| 14 | Korytarz |
| 15 | Piwnica IV |
| 16 | Pro. mote |
| 17 | Komunikacja |
| 18 | Pom. socjalne |
| 19 | Biuro |
| 20 | Magazyn |
| 21 | Magazynowia |

- | | |
|----|---|
| A | Oprawa światłowodowa TCW 215 2x18W, IP44 Producent PHILIPS |
| B | Oprawa światłowodowa TCW 215 2x36W, IP44 Producent PHILIPS |
| C | Oprawa światłowodowa rastrowa TBS569 4xTL5-14W Producent PHILIPS |
| C1 | Oprawa światłowodowa z kloszem mlecznym TBS569 4xTL5-14W Producent PHILIPS |
| D | Oprawa awaryjna oświetlenia kierunkowego OA 8/11 Aw Producent PHILIPS |
| E | Oprawa światłowodowa GONDOLA 2x18W, IP65 Producent PHILIPS |
| E1 | Oprawa światłowodowa GONDOLA 2x26W, IP65 Producent PHILIPS |
| F | Oprawa łącznikowa do oświetlenia luster typu BK 1x18W TH Producent THORN |
| Aw | Oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego EL3 |

LEGENDA

- | | | |
|---|---------|----------------|
| ♂ | Łącznik | jednobiegunowy |
| ♂ | Łącznik | świecznikowy |
| ♂ | Łącznik | schodowy |
| ♂ | Łącznik | krzyżowy |

UWAGI

1. instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu YDY w tynku i w korytkach kablowych
2. Wysokość instalowania łączników inst. – 1,5m od podłogi
3. w pomieszczeniach WC stosować osprzęt szczelny

| | | | |
|--|------------------------------|---|------------|
| Nazwa obiektu BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ Nr 42 | | Adres inwestycji ul. Legionów 104, 26-110 Skarżysko-Kamienna | |
| Treść | | Skala | Nr rysunku |
| INSTALACJA OŚWIETLENIDWA PIWNICY | | — | 5 |
| | Nazwisko | Nr uprawnień | Data |
| Projektant | mgr inż. JAROSŁAW DOLATOWSKI | KI-54/98 | 12.2013r. |
| Asystent projektanta | mgr inż. JAROSŁAW NIZIOLEK | | 12.2013r. |
| Sprawdzający | mgr inż. BERNARD TUREK | SMK/0112/PWOE/05 | |
| | | | Podpis |