



Legenda:

- projektowane zasilanie instalacji c.o.
- projektowany powrót instalacji c.o.
- projektowany grzejnik płytowy do czynnika
- projektowane osłony grzejnikowe

Sala lekcyjna – Nazwa pomieszczenia
110 +20 °C – Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna
Φwym. 2682 W – Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
22 x 1,5 - Średnica zewnętrzna rury ocynkowanej
zewnątrznie łączzonej w systemie zaciskowym

Usługi projektowe kosztorysowanie		firma BDC	
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4, ul. Książęca 149, 26-110 Skarżysko – Kamienna		Skala 1:100
Adres			
Inwestor	Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko – Kamienna		Data V.2019
Przedmiot rysunku	Rzut piętra – instalacja c.o.		Nr rys. 3
Projektant	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06		Podpis:
Opracował:	mgr inż. Karol Rutz		Podpis: