

GKOŚ.7012.12.2020.IS

Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego

w/m

W odpowiedzi na pismo WRPP.7013.2.2020.ZU z dnia 14.01.2020r. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje wstępne warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej”:

1. Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenu w/w inwestycji do kanału deszczowego DN1000 w ul. Żurawiej.
2. Średnicę kanału deszczowego zaprojektować w oparciu o przynależną zlewnię.
3. Odwodnienie poprzez wpusty uliczne z osadnikiem o głębokości min. 0,7m i włączenie ich do kanału deszczowego poprzez studnie rewizyjne.
4. Uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
5. Na włączenie kanału deszczowego w ul. Żurawiej uzyskać zgodę Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
6. Rozwiązanie projektowe odwodnienia uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)

Warunki ważne trzy lata tj. do dnia 24.01.2023r.

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego
27 STY. 2020
Wzłączyło dnia
L.dz. 1284 podpis Polt

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Monika Kuśmierczyk