

07.06.2019  
A. J.




Skarżysko-Kamienna, dnia 11 maja 2019 r.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Skarżysku-Kamiennej

PZ.5580.14.3.2019

Seh 601 K. 6.06.2019



Gmina Skarżysko-Kamienna  
ul. Sikorskiego 18  
26-110 Skarżysko-Kamienna




0638645

Data wpływu: 2019-06-05

Numer: PP. 15359.2019

Przyjął: Agnieszka Franczyk  
Wydział Organizacyjny  
Załączników: 0



## ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 29.05.2019r. w obiekcie Urzędu Miasta zlokalizowanym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18

### 1) Brak wyposażenia złącza głównego energii elektrycznej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Podstawa prawna: Art. 4. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2018r. Poz. 620 z późn. zm.); § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, Poz. 719 z późn. zm.) oraz § 183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.).

### 2) Brak wewnętrznej instalacji hydrantów przeciwpożarowych o średnicy DN 25 mm, której zasięg zapewnia w poziomie 100% pokrycia powierzchni budynku.

Podstawa prawna: Art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2018r. Poz. 620 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b, § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, Poz. 719 z późn. zm.);

**3) Brak obudowy i zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych (od strony ul. Sikorskiego oraz od strony ul. Aptecznej) oraz brak wyposażenia ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamianych samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.**

Podstawa prawna: Art. 4. ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2018r. Poz. 620 z późn. zm.); § 3 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, Poz. 719 z późn. zm.) oraz § 207 oraz § 245 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.).

**4) Brak podziału korytarzy (stanowiących drogę ewakuacyjną na poziomie parteru, 1 i 2 piętra) na odcinki do 50 metrów za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami, zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się dymu.**

Podstawa prawna: Art. 4. ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2018r. Poz. 620 z późn. zm.); § 3 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, Poz. 719 z późn. zm.) oraz § 207 oraz § 243 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.).

**INFORMACJE:**

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą powodować zagrożenie życia ludzi, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamienniej uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do zakazania eksploatacji pomieszczeń obiektów lub ich części (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP).
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamienniej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).
3. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych doręczony stronie w dniu 29.05.2019r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
4. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wykazanych powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).
5. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamienniej (26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 101), w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę – st. kpt. Marcin Kuźdub, zastępca naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, telefon 41 25 11 757 wew. 53 (art. 73 § 1 k.p.a.).

6. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tutaj. Organ.

KOMENDANT MIASTOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
st. bryg. mgr inż. Marcin Machowski

**Otrzymują (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru):**

1. Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
ul. Sikorskiego 18  
26-110 Skarżysko-Kamienna
2. a/a.

MK

