



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Skarżysko- Kamienna 01.06.2020r.

L.dz. 847/TT/391/2020/EP

**Marta Smółka**  
**DSW Dorota Setlak**  
**ul. Św. Barbary 14/36**  
**41 – 516 Chorzów**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku -Kamiennej w odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2020r. dotyczące wydania warunków technicznych na dostawę wody na cele ochrony przeciwpożarowej w budynku biurowym Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 62/151 przy ulicy Sikorskiego 18 wydaje warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego dla celów p.poż:

1. doprowadzenie wody do celów p.poż. należy przewidzieć od sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Aptecznej, dz. nr ewid. 129, po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy drogi,
2. przyłączy do celów p.poż zaprojektować jako niezależne,
3. na przyłączy p.poż. zamontować drugi wodomierz główny,
4. miejsce lokalizacji opomiarowania wody pobieranej do celów ochrony przeciwpożarowej wskaże projektant w dokumentacji projektowej,
5. ciśnienie w sieci wodociągowej miejskiej wynosi ok. 0,23 MPa,
6. na przyłączy wodociągowym zaprojektować zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim,
7. nad przewodem z rur PE zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową,
8. dokonać oznakowania uzbrojenia przyłącza wodociągowego poprzez umieszczenie na stałych obiektach tabliczek z pomiarami,
9. na przyłączy zamontować zawór antyskażeniowy oraz wodomierz,
10. w celu uzyskania wymaganego przepisami ciśnienia wody na najwyższych kondygnacjach przedmiotowego budynku tj. 0,2 MPa, może zaistnieć konieczność zamontowania zestawu hydroforowego wewnątrz budynku,
11. na przeprowadzenie przewodów wodociągowych przez tereny nie będące własnością Inwestora oraz ich późniejszą eksploatację, należy uzyskać pisemne zgody właścicieli (zgody dołączyć do projektu),
12. koszt wykonania przyłącza wodociągowego do celów p.poż wraz z niezbędną armaturą (tj. np. zawór antyskażeniowy, wodomierz) pokrywa w całości odbiorca (Inwestor). Utrzymanie wodomierza jak również jego legalizacji leży po stronie Inwestora.
13. budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na mapie do celów projektowych,
14. decyzję o konieczności uzgodnienia w/w projektu na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, celem wyeliminowania

- zagrożeń wynikających z ewentualnych kolizji pomiędzy usytuowanymi na terenie objętym projektem sieciami uzbrojenia terenu podjęcie Projektant,
15. projekt techniczny lub plan sytuacyjny z opisem uzgodnić w MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej,
  16. jeden egzemplarz projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem pozostaje w MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej,
  17. przyłącze wodociągowe dla celów p.poż. należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do działu technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej w wersji papierowej na sekcjach w układzie 2000, w skali 1:500 lub 1:1000 i elektronicznej w plikach dxf, oraz współrzędne pomierzonych punktów zapisane w pliku tekstowym txt,
  18. warunki dostawy wody dla celów p.poż. z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę,
  19. użytkowanie przyłącza możliwe będzie po dokonaniu przez służby MPWiK Sp. z o.o. odbioru technicznego i spisaniu umowy o której mowa w pkt. 18,
  20. warunki techniczne tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Żuchowski

**Otrzymują:**

1. Adresat

2. a/a

CH

Wysłano dnia .....