

Skarżysko-Kamienna 31.07.2017 r.

GKOŚ.7012.20.2017.ŁZ

**Biuro Rozwoju Miasta  
w/m**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w/m podaje warunki techniczne do projektowania odwodnienia ulic: **Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej w Skarżysku-Kamiennej:**

1. ul. Dzielna:

- włączenie odwodnienia do istniejącego w ul. Dzielnej kanału deszczowego DN 300 poprzez studnie rewizyjne.

2. ul. Hubala:

- włączenie odwodnienia do istniejącego w ul. Hubala kanału deszczowego DN 500 poprzez studnie rewizyjne.

3. ul. Świerkowa:

- brak kanału deszczowego w ulicy, istnieje techniczna możliwość wybudowania kanału deszczowego w pasie drogowym,

- średnicę kanału deszczowego zaprojektować w oparciu o przynależną zlewnię,

- włączenie nowoprojektowanego kanału poprzez studnię rewizyjną do istniejącego kanału DN 300 w ul. Wrzosowej, lub DN 500 w ul. Hubala,

4. ul. Dębowa:

- brak kanału deszczowego w ulicy, istnieje techniczna możliwość wybudowania kanału deszczowego w pasie drogowym,

- średnicę kanału deszczowego zaprojektować w oparciu o przynależną zlewnię,

- włączenie nowoprojektowanego kanału poprzez studnię rewizyjną do istniejącego kanału DN 300 w ul. Wrzosowej, lub DN 400 w ul. Sosnowej,

5. Projektując zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia.

6. Uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.

7. Projekt uzgodnić w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

8. Warunki ważne trzy lata tj. do dnia 31.07.2020 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kierownik Referatu  
Gospodarki Odpadami i Ochrony  
Środowiska  
  
Michał Szuster