



LEGENDA:

- Projektowana instalacja CO - zasilanie
- Projektowana instalacja CO - powrót
- 18x1.0 — Projektowana średnica przewodów instalacji CO
- 22-600 — Typ i wielkość grzejnika
- 500mm — zawór odcinający
- Ø — zawór termostatyczny/ nastawa/ średnica
- 4.50 — zawór odpowietrzający
- DN15 — zawory podpionowe/ nastawa/ średnica
- 5.00 kPa — zawór regulacyjny/ nastwa/ średnica
- 4.30 obr. DN32

UWAGA: W najniższych punktach instalacji CO prowadzonej w piwnicy zamontować zawory spustowe

Usługi projektowe		FUTURE	
Rodzaj inwestycji Adres	Termomodernizacja Przedszkola nr 4, 26–110 Skarżysko–Kamienna, ul.Sikorskiego 17, dz nr ew.59	Skala –	
		Nr str.	
Inwestor Adres	Gmina Skarżysko–Kamienna, ul.Sikorskiego 18, 26–110 Skarżysko–Kamienna	Data V.2016	
Przedmiot rysunku	Rozwinięcie – instalacja CO	Nr rys. 4	
Projektant	mgr inż. Ewelina Chłqd upr. bud. SLK/6257/PWBS/16	Podpis:	