

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzićrównież te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek watpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownie projektową.
10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

LEGENDA:

- Projektowana instalacja CO - zasilanie
- Projektowana instalacja CO - powrót
- 18x1.2 / 21K/500 / 500mm - Projektowana średnica przewodów instalacji CO - Typ i wielkość grzejnika
- 030 +16 °C / Φwym: 336W - Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepło
- Projektowany grzejnik
- P5 - Projektowany pion instalacji CO
- Projektowana instalacja CO - zasilanie prowadzona w kanale technologicznym
- Projektowana instalacja CO - powrót prowadzona w kanale technologicznym

Usługi projektowe	FUTURE	
Rodzaj inwestycji Adres	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa 21, dz nr ew.37/2	Skala 1:100 Nr str.
Inwestor Adres	Gmina Skarzysko-Kamienna, ul.Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna	Data V.2017
Przedmiot rysunku	Rzut parteru - instalacja CO	Nr rys. 2
Projektant	mgr inż. Ewelina Chłąd upr. bud. SLK/6257/PWBS/16	