



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Skarżysko - Kamienna 10.07.2017r.

L.dz. 1213/TT/603-1/2017/AK

**Gmina Skarżysko - Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26 - 110 Skarżysko - Kamienna**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku - Kamiennym wydaje warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Źródlanej 1, dz. nr ewid. 13/68, 13/2, 13/1, 13/3, 13/4, 13/67 w Skarżysku - Kamiennym:

Przyłącze wodociągowe:

1. wodę doprowadzić od wodociągu żeliwnego Ø100 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Źródlanej w Skarżysku - Kamiennym, po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy drogi,
2. wartość ciśnienia w sieci wodociągowej w obrębie przedmiotowej nieruchomości wynosi aktualnie ok. 0,40 MPa,
3. przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE o wartości ciśnienia nominalnego min. PN10 [bar] - niezależnie od średnicy przyłącza, przewód PE klasy 100 SDR17 do zestawu wodomierzowego,
4. na przyłączu wodociągowym zaprojektować zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim,
5. wodomierz zaprojektować w studzience wodomierzowej zlokalizowanej w odległości do 3,0 mb za granicą nieruchomości,
6. za zestawem wodomierzowym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN1717:2003,
7. nad przewodem z rur PE zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metaliczną,
8. dokonać oznakowania uzbrojenia przyłącza wodociągowego poprzez umieszczenie na stałych obiektach tabliczek z pomiarami.

Przyłącze kanalizacyjne:

9. ścieki sanitarne odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 zlokalizowanej na terenie działek Inwestora przy ul. Źródlanej w Skarżysku - Kamiennym, poprzez istniejące studzienki kanalizacyjne,
10. przyłącze kanalizacyjne zaprojektować z rur tworzywowych. Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 8kN/m².
11. na przyłączu kanalizacji sanitarnej zaprojektować studzienkę(i) rewizyjną(e) (inspekcyjną(e)), włączową(e) o średnicy 1000 mm, 1200 mm, ewentualnie niewłączową(e) o średnicy min. 315 mm,
12. zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków opadowych i wód drenazowych,
13. pion instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane,
14. w przypadku kanalizowania piwnic zaprojektować urządzenia przeciwwzalewowe,

15. na przyłączach zachować przepisowe spadki, odległości i zagłębienia oraz wynikające z przepisów zabezpieczenia,
16. na przeprowadzenie przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez tereny działek nie będących własnością Inwestora oraz ich późniejszą eksploatację, należy uzyskać pisemne zgody właścicieli (zgody dołączyć do projektu),
17. budowa przyłączy wymaga sporządzenia projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na mapie do celów projektowych,
18. decyzję o konieczności uzgodnienia w/w projektu na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, celem wyeliminowania zagrożeń wynikających z ewentualnych kolizji pomiędzy usytuowanymi na terenie objętym projektem sieciami uzbrojenia terenu podejmie Projektant,
19. jeden egzemplarz projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem pozostaje w MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej,
20. warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do podłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej kontroli robót,
21. przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do działu technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej w wersji papierowej na sekcjach w układzie 2000, w skali 1:500 lub 1:1000 i elektronicznej w plikach dxf, oraz współrzędne pomierzonych punktów zapisane w pliku tekstowym txt,
22. warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
23. użytkowanie przyłączy możliwe będzie po dokonaniu przez służby MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej odbioru technicznego i spisaniu umowy o której mowa w pkt. 22,
24. warunki techniczne tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PREZES Zarządu

mgr Łukasz Żuchowski