



Określenie wymiaru	Jedno-słka	Śred. wewn. rury kan. deszcz. Dw(mm)		
		200	500	800
szerokość wykopu w gr. nienawodn. (Bs)	m	1,00	1,20	1,50
szerokość wykopu w gr. nawodn. (Bw)	m	1,10	1,30	1,60
warstwa drenażu lub podłoże płaskowe (A)	m	0,15	0,15	0,15
Obsypka i zasypka w strefie (B)	m	0,55	0,75	0,65

Oznaczenia :

- D_z** - zewnętrzna średnica rury kanatu deszczowego
R_t - rzędna istniejącego terenu
R_k - rzędna dna kanatu deszczowego
H_k - głębokość do dna kanatu deszczowego
 1 - Rura projektowanego kanatu deszczowego PP DN 500 i 800mm

- (A)** - w gruntach nawodnionych - pospółka (gruby piasek) zagęszczona
(A) - w gruntach nienawodnionych spoistych - podłoże z piasku zagęszczone
(A) - w gruntach nienawodnionych niespoistych - kineta profilu rury o głębokości 15% średnicy rury

Kanal w pasie projektowanych dróg.

- (B)** - Piaski średnio i drobnoziarniste zagęszczone do $I_s \geq 0,95$ wg BN-77/8931-12
(C) - Piaski średnio i drobnoziarniste zagęszczone do $I_s \geq 0,95$ wg BN-77/8931-12
(D) - Piaski grubo i średnioziarn. wg PN-S-022205:1998 zagęszcz. do $I_s \geq 0,97$ wg BN-77/8931-12

Kanal poza pasem projektowanych dróg.

- (B)** - Piaski średnio, drobnoziarniste i gliniaste zagęszczone do $I_s \geq 0,90$ wg BN-77/8931-12
(C) - Piaski średnio, drobnoziarniste i gliniaste zagęszczone do $I_s \geq 0,85$ wg BN-77/8931-12
(D) - Urobek z wykopu zagęszczony do $I_s \geq 0,85$ wg BN-77/8931-12
(D) - Rekultywacja warstwy głębszej do stanu pierwotnego.

Normy :

- PN - S - 022205:1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania"
- BN - 77/8931 - 12 "Drogi samochodowe : oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu"

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbomska 5/10, 25-640 Kielce				Opracowanie
Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	P. B.
Projektował mgr inż. Konrad Rachma	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		Data
Sprawdził mgr inż. Katarzyna Zęba	SWK/0113/POOS/07	sanitarna		04.2018 r.
INWESTYCJA				Skala
Przebudowa i rozbudowa kanatu deszczowego w rejonie ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamiennej.				1 : 20
Przedmiot rysunku				Numer rysunku
Wykop, posadowienie i obsypka rur kan. deszczowej				4