

GK.VII.7020/ 16/10

Załącznik 1

BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

„DROGI I ULICE” ZENON KUBICKI

25-322 KIELCE

ul. Romualda 4/67

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg podaje warunki techniczne dla odprowadzenia wód opadowych z terenu ulicy **TOROWEJ na odcinku od ul. Krasińskiego do ulicy Kasztanowej w Skarżysku-**

Kamiennej :

- Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych z w/w terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej DN 900 ulicy Krasińskiego do studzienki o rzędnych : wierzch 243,07 m npm, dno 241,08m npm oraz do istniejącego kanału deszczowego DN 600 w ulicy Torowej i kanału deszczowego DN 350 (odcinek od ul. Metalowców do ul.Kasztanowej)
- przed złożeniem dokumentów w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej uzgodnić na roboczo przebieg trasy w w/w Wydziale
- średnice przyłącza należy zaprojektować w oparciu o przynależną zlewnię i bilans wód opadowych
- Projektant w opracowaniu winien zamieścić obliczenia hydrauliczne i wytrzymałościowe przyłącza kanalizacji deszczowej
- projektując kanalizację deszczową zachować normatywną odległość od istniejącego uzbrojenia
- projekt uzgodnić w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz w tut. Urzędzie Miasta Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg (1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta) i uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
- warunki ważne są dwa lata tj do 26.01.2012r.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Dróg

inż. Zdzisław Żebrowski